



Vår dato: 05.02.2019

Tønsberg Kommune  
Postboks 2410  
3104 TØNSBERG

## JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING

Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for hensetting av tog datert 10. januar 2019.

Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

### Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:

- Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt oppstillingsplass.
- Bli området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
- Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
- Brannslukking. Brannslukkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i detaljprosjektering.
- Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslukking.
- VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.

Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er omforent før ferdigstillelse av henstillingsområdet.

Med vennlig hilsen

Einar Flogeland  
varabrannsjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Postadresse:**  
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg  
Tlf 33 00 36 00  
E-post: [post@vibr.no](mailto:post@vibr.no)  
Org.nr.: 982 847 796  
Bankkonto: 2470.25.42215

**Fakturaadresse:**  
c/o Fakturamottak  
Postboks 4228  
8608 Mo i Rana  
E-post: [4228@invoicecenter.net](mailto:4228@invoicecenter.net)

Tønsberg brannstasjon  
Nøtterøy brannstasjon  
Kopstad brannstasjon  
Ollebukta 6, Tønsberg  
Kirkeveien 222, Borgheim  
Nykirke



Vår dato: 05.02.2019

Ståle Sørensen

## JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING

Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for hensetting av tog datert 10. januar 2019.

Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

### Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:

- Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt oppstillingsplass.
- Blir området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
- Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
- Brannslukking. Brannslukkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i detaljprosjektering.
- Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslukking.
- VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.

Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er omforent før ferdigstilling av henstillingsområdet.

Med vennlig hilsen

Einar Flogeland  
varabrannsjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*



Vår dato: 05.02.2019

Bane Nor postmottak

## JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING

Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for hensetting av tog datert 10. januar 2019.

Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

### Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:

- Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt oppstillingsplass.
- Blir området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
- Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
- Brannslukking. Brannslukkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i detaljprosjektering.
- Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslukking.
- VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.

Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er omforent før ferdigstilling av henstillingsområdet.

Med vennlig hilsen

Einar Flogeland  
varabrannsjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Postadresse:**

Ollebukta 6, 3126 Tønsberg  
Tlf 33 00 36 00  
E-post: [post@vibr.no](mailto:post@vibr.no)  
Org.nr.: 982 847 796  
Bankkonto: 2470.25.42215

**Fakturaadresse:**

c/o Fakturamottak  
Postboks 4228  
8608 Mo i Rana  
E-post: [4228@invoicecenter.net](mailto:4228@invoicecenter.net)

Tønsberg brannstasjon  
Nøtterøy brannstasjon  
Kopstad brannstasjon

Ollebukta 6, Tønsberg  
Kirkeveien 222, Borgheim  
Nykirke