

VÅRDAL ARKITEKTER AS
Åslyveien 19
3170 SEM

Dato: 04.06.2019
Saksref: 201908527-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Kristin Audestad
Telefon:
Mobil:
E-post: Postmottak@banenor.no

Svar på nabovarsel angående oppføring av nytt lager/kontorbygg, samt reguleringsendring - Korniveien 3 -gnr/bnr 8/42, Tønsberg kommune

Bane NOR har mottatt nabovarsel datert 22.05.19 angående oppføring av nytt lager/kontorbygg, samt reguleringsendring på eiendommen Korniveien 3 i Tønsberg kommune. Det er ikke oppgitt avstand mellom nytt bygg og jernbanespor. Så vidt vi kan se er tiltaket mer enn 30 meter fra midten av nærmeste jernbanespor. Bane NOR har ingen merknader til tiltaket.

Dersom det skal benyttes gravemaskin, kran/lift eller lignende innen 30 meters avstand fra midten av nærmeste jernbanespor, må Bane NOR kontaktes i forkant. Dette for å ivareta trafikk- og elsikkerheten ved arbeider i nærheten av elektrifisert jernbane.

Med vennlig hilsen

Kristin Audestad
Saksbehandler
Vestfoldbanen

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur