
Fra: Tormod Bergan <tormod.bergan@gmail.com>
Sendt: 26. februar 2019 12:28
Til: #Tønsberg Postmottak; fredrik.mikkelsen@woodplc.com
Emne: Fwd: Strandbakken

Til info i byggesak for Strandbakken 12B

----- Forwarded message -----

From: Tormod Bergan <tormod.bergan@gmail.com>
Date: tir. 26. feb. 2019 kl. 10:37
Subject: Re: Strandbakken
To: Jeanett A. Iversen <jeanett@vaardal.as>

Hei Jeanett

Vi har fått sett på tegningen med revidert høyde på etageskille. Som tidligere nevnt mener vi at 450mm bør holde i forhold til snølast og fritt spenn på taket. 600mm som tegnet har en bøyestivhet som er mer enn dobbelt så stort. Vi ønsker derfor fortsatt en beregning samt detaljtegning som forsvarer denne høyden for å skrive under på nabosamtykke. Behovet for isolasjon var også brukt som et argument. Hva slags U-verdi har dere egentlig behov for? Jeg har vanskelig for å se at det er behov for noe særlig mer enn 400mm isolasjon. Bygningsingeniøren påpeker også at det er usikkerhet rundt styrken på veggene. Dette ble påpekt i vår klage på forrige nabovarsel men tilbakevist av dere den gang. Hva har endret seg?

Vi ser frem til en beregning og tegning som underbygger behovet for 600mm etageskille.

mvh

Tormod Bergan

Den man. 25. feb. 2019 kl. 13:02 skrev Jeanett A. Iversen <jeanett@vaardal.as>:

Hei,

Min kollega sendte deg nye tegninger vedr avstandserklæring og høyde på tiltak i Strandbakken 12B for en drøy uke siden, har du fått sett på dette?

Jeg tar kontakt med deg i morgen vedr. dette. Passer det at jeg ringer etter kl 12?

Ha en fin dag,

Med vennlig hilsen
Jeanett A. Iversen

Vårdal Arkitekter AS

Tlf: +47 909 92 539

jeanett@vaardal.as

www.vaardal.as

 vårdal arkitekter