

---

**Fra:** Tormod Bergan <tormod.bergan@gmail.com>  
**Sendt:** 1. mars 2019 09:13  
**Til:** Jeanett A. Iversen; #Tønsberg Postmottak  
**Emne:** Re: Detalj og beregning - Strandbakken

Hei og takk for beregning /detaljtegning.

Ser at bjelkene ikke ble mer en 250mm men må all isolasjon legges på oversiden av bærebjelker? Regnes ikke isolasjonen mellom bjelkene med. Et enkelt søk hos Glava viser at 350mm isolasjon gir tilstrekkelig U-verdi (0,13)

<https://www.glava.no/bygg/losninger/byggkonstruksjoner/tak/flatt-yttertak2/>

På toppen av dette kommer selvsagt himling, fall og terrasse dekke.  
Basert på dette mener vi fortsatt at 600mm er alt for mye.

mvh

Tormod Bergan

Den tor. 28. feb. 2019 kl. 14:44 skrev Jeanett A. Iversen <[jeanett@vaardal.as](mailto:jeanett@vaardal.as)>:

Hei,  
Vedlagt følger beregning og detalj på etasjeskiller.  
Følger opp i morgen.

Ha en fin dag

Med vennlig hilsen  
Jeanett A. Iversen

Vårdal Arkitekter AS  
Tlf: +47 909 92 539  
[jeanett@vaardal.as](mailto:jeanett@vaardal.as)  
[www.vaardal.as](http://www.vaardal.as)