

Sendes kun som digitalt brev.

Til FÆRDER kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Gjelder: 71/4

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk. Påfyllingsrør er plombert eller fjernet.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i området rundt tanken grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner.

Vi bekrefter at oppdraget er utført i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde

Adresse

Kommune

Gårds- og bruksnummer

Oppgitt tankvolum

Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør

Restvæske hentet ut i liter

Inger Steen Pedersen

Buerstadveien 19

FÆRDER (3811)

71/4

1 200,00

10,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og renevæske	Prosjektleder hos NORTANK
10 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 1 200 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	30 liter væske deponert i IBC på vårt lager	

10.09.2021

Med vennlig hilsen
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.